

Lagoa Santa, 04 de agosto de 2023.

Ao Setor de Licitações / Comissão de Licitação

Assunto: Parecer da SDU/Diretoria de Obras sobre pedido de impugnação para o PE 089/2023

Prezados,

1- A empresa OPUS 1 Engenharia Ltda., apresentou à Comissão de Licitação o pedido de impugnação para o PE 089/0223, o qual tem em seu objeto a contratação de empresa de engenharia para futuras execuções de serviços de instalação de iluminação em canteiros centrais.

2- A empresa, apontou 03 situações do referido edital que, segundo ela, estariam contrariando os princípios básicos da Lei das Licitações e que estariam retirando a igualdade de condições a todas as empresas interessadas em participar do certame, sendo:

2.1- Exigência do Fator de Potência superior a 0,95:

Esta exigência está inserida no Anexo 04 do edital, no qual constam as especificações técnicas mínimas necessárias, especificações estas destacadas pelo município objetivando a implantação de equipamentos modernos e eficientes, pesquisando no mercado a participação de vários fornecedores.

Ressaltamos que o fator de potência $> 0,95$ está sendo indicado em nossos editais desde o primeiro pacote a partir do momento que a CEMIG transferiu para os municípios a responsabilidade do gerenciamento da iluminação pública, e nunca foi motivo de impedimento de disputa nos processos licitatórios.

O município utiliza de sua discricionariedade para indicar luminárias com fator de potência superior a 0,95 a instalação de equipamentos mais eficientes, aproveitando mais que 95% da energia em energia ativa.

Importante destacar que, no mercado, existe uma variedade de fabricantes de renome que trabalham com este indicador, importante para a economia de energia efetivamente utilizada para gerar luz.

Para ilustrar esta situação, anexamos a cópia de um relatório emitida pela CEMIG, com a indicação de especificações técnicas para uma chamada pública de 2019.

Observem que no final deste relatório (Anexo C) há a relação de luminárias Led pré-homologadas conforme padrão CEMIG - em anexo os panfletos técnicos destes fornecedores, nos quais podemos verificar indicação de fator de potência superior a 0,95, chegando alguns até acima deste parâmetro.

Assim sendo, entendemos que não procede o apontamento da empresa questionadora ao afirmar que estaria havendo "exagero" na exigência em questão.

2.2- Falta de Projeto Básico e Especificações Técnicas:

Trata-se de uma Ata de Registro de Preços para futuras execuções de serviços, os quais ocorrerão com o surgimento de demandas futuras.

De qualquer forma, no próprio Termo de Referência a citação, dentro do item de responsabilidade do município:

8.3- Fornecer à empresa vencedora os projetos a serem executados sempre juntamente com as OS's (os projetos serão elaborados pela empresa André Gomes - contrato 089/2021 - ou algum outro futuro que, eventualmente, vier substituí-lo.

* A empresa André Gomes foi a responsável pela elaboração pela levantamento de custos (cotação) que originou a planilha orçamentária para este certame.

Resumindo: uma vez definida a empresa detentora do menor preço para a assinatura desta ARP, sempre que for passada alguma demanda para a empresa vencedora, o município fornecerá a OS com respectivo projeto e relação de material e serviços a serem empregados.

2.3- Exigência de Atestados de Capacidade Técnica Inócuos

A empresa afirma que as exigências técnicas exigidas são inócuas.

Ressaltamos que foi exigida a apresentação de atestado de capacidade técnica com apenas 03 itens, contudo, todos ligados diretamente com o objeto desta contratação que é instalação de iluminação pública em canteiro central com rede subterrânea e medição através de medidores do tipo lente.

Os postes utilizados em IP de canteiros centrais são postes de aço octogonais com altura em torno de 10 metros.

A alimentação dos circuitos destes canteiros são feitos através de medidores de energia elétrica do tipo lente, fixados em postes da Rede de Distribuição Elétrica.

Por se tratar de canteiros centrais, a rede é toda subterrânea.

Ou seja, não entendemos que as experiências técnicas exigidas são inócuas, muito pelo contrário, coincidem plenamente com o objeto da contratação.

3- Diante das argumentações apresentadas, solicitamos que o pedido de impugnação não seja acatado e que o Processo Licitatório transcorra normalmente.

4- Agradecemos antecipadamente.

Rogério Matos Viana

Coordenador

Diórgenes de Souza Barbosa

Diretor de Obras